



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Белгородской области  
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-10**

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ровеньского района  
п. Ровеньки, ул. М. Горького, 32, 5-59-55, gpn-rovenki@belmchs.ru**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного надзора  
юридического лица  
№ 12**

п. Ровеньки, ул. М. Горького, д. 32  
(место составления акта)

«19» апреля 2017 г.  
(дата составления акта)

в 15 часов 30 минут  
(время составления акта)

по адресу: Белгородская область, Ровеньский район, с. Калиниченково, ул. Школьная, д. 1

(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения органа государственного надзора о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 12 от 03.04.2017 г. выданного Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ровеньского района Управления НД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области капитаном внутренней службы Котиным А.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена           плановая выездная           проверка в отношении:

(плановая / внеплановая)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Калиниченковская начальная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 19 » апреля 2017 г. с 10 час. 25 мин. до 12 час. 25 мин. Продолжительность 2 часа.

(Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Ровеньского района Управления надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по Белгородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

«19» апреля 2017 г в 10 час 25 мин директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Калиниченковская начальная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» Титовская Людмила Васильевна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Котин Александр Михайлович начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ровеньского района управления НД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовала: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Калининченковская начальная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» Титовская Людмила Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или полном

В ходе проведения проверки:  
**нарушений требований пожарной безопасности не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

- копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе;
- банковский реквизиты;
- копия свидетельства о праве собственности на объекты защиты (договоров аренды);
- устав, распорядительные документы о назначении на должность руководителя; о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции;
- инструкция пожарной безопасности с учетом специфики технологических процессов;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения (замеры сопротивления изоляции), водоснабжения (акты, протоколы проверки внутреннего и наружного противопожарного водопровода на водоотдачу); (при наличии).
- техническая документация установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- акты огнезащитной обработки, сертификаты соответствия на материалы отделки путей эвакуации;
- журнал наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения;
- журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности; копии свидетельств по обучению руководителей и ответственных лиц по программе пожарно-технического минимума;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ровеньского района управления НД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области Котин Александр Михайлович  
 «19» апреля 2017 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Калиниченковская начальная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» Титовская Людмила Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» апреля 2017г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших оченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)